令和7年度　　下蚊屋簡易水道　　下蚊屋公民館

項目		単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	回数	最高	最低	平均
				22日(火)	13日(火)	4日(水)	2日(水)	6日(水)	2日(火)	2日(木)	6日(木)	3日(水)	15日(木)	12日(木)	4日(水)				
	前日天候			晴	曇/晴	雨	晴/曇	晴/曇	晴	晴	晴	晴/雨	晴	雨	雨	12			
	当日天候			曇|雨	晴/曇	晴	晴	曇/晴	晴	曇	晴	曇/雪	曇/雨	雨/晴	曇|雨	12			
	気温	℃		22.9	24.3	23.9	32.8	35.3	33.4	24.2	15.6	8.3	10.5	6.5	7.8	12	35.3	6.5	20.4
	水温	℃		14.0	15.4	17.1	21.5	23.4	23.4	19.8	14.1	12.1	8.5	8.1	9.6	12	23.4	8.1	15.5
水質基準項目	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	12			
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下																
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下																
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下																
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下																
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			0.002										1	0.002	0.002	0.002
	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下																
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下																
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下																
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下																
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			0.4			0.4			0.4			0.4	4	0.4	0.4	0.4
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下																
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び	mg/L	0.04mg/L以下																
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下																
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下																
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下																
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下																
	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下			<0.06			0.11			0.12			0.11	4	0.12	<0.06	0.08
	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003
	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下			<0.009			<0.009			<0.009			<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下																
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下																
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下																
	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下																
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下			55.1			54.4			57.8			55.7	4	57.8	54.4	55.7
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下																
	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	70.6	73.7	73.8	72.3	72.7	71.9	72.2	71.4	70.2	69.6	71.9	72.3	12	73.8	69.6	71.8
	カルシウム､マグネシウム等(硬度	mg/L	300mg/L以下			75.3			72.1			70.7			71.0	4	75.3	70.7	72.2
	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下			309			293			298			287	4	309	287	296
	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下																
	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下																
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下																
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下																
	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下																
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3
	pH値		5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	12	7.6	7.6	7.6
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
	色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素	mg/L	0.1mg/L以上	0.15	0.38	0.33	0.20	0.32	0.19	0.29	0.38	0.20	0.46	0.24	0.26	12	0.46	0.15	0.28
	水質基準への適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合				
目項	電気伝導率	μS/cm		440	430	440	430	440	428	430	412	430	427	430	429	12	440	412	430